

## SPITALUL ORASENESC TANDAREI

Str. Spitalului, nr. 1, Oras TANDAREI, Jud.IALOMITA

Cod postal: 925200, CUI 4365417

Tel: 0243.270.700; Tel/Fax: 0243 273 298.

Email: [spitaltandarei@gmail.com](mailto:spitaltandarei@gmail.com); [office@spitaltandarei.ro](mailto:office@spitaltandarei.ro).

Web: [www.spitaltandarei.ro](http://www.spitaltandarei.ro)

*Operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P.- nr. 14613*



### TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului contractual vacant de fochist - TESA-MUNCITORI-

#### TEMATICA

1. Autorizarea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune
2. Verificarea tehnica a cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune
3. Manevrarea – deservirea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune

#### BIBLIOGRAFIE

- Legea 319/2006 cu modificarile si completarile in vigoare - Legea securitatii si sanatatii în muncă
- Hotărârea nr. 1048/2006 actualizata privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca, republicată
- Hotărârea nr. 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune
- Hotărârea nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
- Ordinul nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice PT C 1-2010 Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente, PT C 4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 9-2010 Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune, PT C 10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune
- Ordinul nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW, PT C2-2010 Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi și PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor